



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 30.04.2025г. №1879**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Овчинниковой Л.З. при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения учреждение "Лингвистический лицей № 25" (сокращенное наименование – МАОУ "Лицей № 25"), ИНН 1835016820, ОГРН 1021801653950

Адрес места нахождения юридического лица: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 164

Адрес места осуществления деятельности:

- 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 164
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 200

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в МАОУ "Лицей № 25" по адресу: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 164, в туалетном помещении для мальчиков на 3 этаже нарушена отделка стен (покрытие затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств), в виде частичного отсутствия плитки, отслоение покраски, следов протекания.

В нарушение п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях МАОУ «Лицей №25» не укладываются в нормируемые значения, а именно:

- измеренный уровень искусственной освещенности на середине доски в кабинете №3 (начальный 1В класс) составил 285 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.
- измеренный уровень искусственной освещенности на середине доски в кабинете №2 (начальный 1А класс) составил 465 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.

- измеренный уровень искусственной освещенности на середине доски в кабинете №12 (начальный 1Б класс) составил 418 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.
- измеренный уровень искусственной освещенности на середине доски в кабинете №5 (русский язык и литература) составил 409 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.
- измеренный уровень искусственной освещенности на середине доски в кабинете №15 (математика) составил 354 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.
- измеренный уровень искусственной освещенности на середине доски в кабинете №19 (физика) составил 367 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.
- измеренный уровень искусственной освещенности на середине доски в кабинете №21 (математика) составил 385 лк при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.

На основании изложенного и руководствуясь п.13 ст.52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 выполнить ремонт стены в туалетном помещении для мальчиков на 3 этаже (по адресу: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 164). Срок устранения нарушений до 01.08.2025г.

2. В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить уровни искусственной освещенности на середине доски в учебных кабинетах №3, №2, №12, №5, №15, №19, №21 в пределах гигиенических нормативов Подтвердить протоколом измерения искусственной освещенности. Срок устранения нарушений до 01.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ "Лицей № 25", юридический адрес: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 164

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Овчинникова Л.З

С предписанием ознакомлен(а) «30» апреля 2025г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)