

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» февраля 2024 г., 18240061000209568509

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» февраля 2024 г., № 2402/010-18/38/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Удмуртская, г Ижевск, ул Салютовская, Дом 67, 83412462510, e-mail: izhgpn@18.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 29 » февраля 2024 г., учетный номер 18240061000209568509.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору) Рябов Сергей Валентинович, e-mail: pergpn@18.mchs.gov.ru, телефон: +73412700137

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Удмуртская, г Ижевск, ул Коммунаров, Дом 200

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МАОУ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 25, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСА - ВЫПОЛНИТЕ ЗАПРОС В ЕГРЮЛ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В ходе профилактического визита до лица доведены основные требования пожарной безопасности установленные нормативно правовыми актами, нормативными документами в области пожарной безопасности, а именно Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (п. 2; 3; 5; 7; 8; 23; 24; 26; 27; 48; 50; 54; 55; 60). Лицу доведена информация о необходимости провести ряд профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта, а именно: - провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с персоналом (работниками), уточнить порядок действий обслуживающего персонала, работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - провести учебную тренировку с персоналом (работниками) по эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара; - провести проверки исправности систем противопожарной защиты зданий (системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, огнетушителей и др.) с составлением соответствующих актов, с привлечением специалистов обслуживающих организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности; - исключить использование неисправных электроприборов, электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции; - проверить состояние путей эвакуации на соответствие требованиям норм пожарной безопасности. Не допускать закрытие эвакуационных выходов на запор с применением ключа; - обеспечить подъезды пожарной техники к зданиям, сооружениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения; - организовать очистку колодцев пожарных гидрантов от мусора, исключить стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов; - обеспечить наличие исправной телефонной связи на территории объекта. Дополнительно сообщаем, что согласно действующему законодательству ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несет собственник объекта.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.09.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору) Рябов Сергей Валентинович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору) Рябов Сергей Валентинович, e-mail: pergrn@18.mchs.gov.ru, телефон: +73412700137

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

